0.12a
pom. gospodarcze
Pow: 4,8 m2

0.12
szatnia pers.- konserwatorów
Pow: 13,4 m2

0.11
łazienka personelu
Pow: 4,8 m2

0.14
komunikacja
Pow: 27,2 m2

0.10
pokój fizyków
Pow: 18,8 m2

0.9
pok. opisu
Pow: 8,8 m2

0.8
wc personelu
Pow: 3 m2

0.7
pom. opisu
Pow: 4,1 m2

0.6
sterownia MRI
Pow: 15,8 m2

WENTYLATOR KANAŁOWY D125 - WK2
Vw=140 m3/h, Pel=30W / 230V

WENTYLATOR KANAŁOWY D100 - WK3
Vw=90 m3/h, Pel=30W / 230V

KLIMATYZATOR ŚCIENNY - K1.3
O NOM. MOCY CHŁODNICZEJ Qch=3,5 kW

KLIMATYZATOR ŚCIENNY - K1.2
O NOM. MOCY CHŁODNICZEJ Qch=2,6 kW

KLIMATYZATOR ŚCIENNY - K1.1
O NOM. MOCY CHŁODNICZEJ Qch=2,6 kW

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY - KK3
O NOM. MOCY CHŁODNICZEJ Qch=3,5 kW
Pel=0,15 kW / 230 V

WPIĘCIE INST. SKROPLIN DO PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

WENTYLATOR KANAŁOWY D160 - WK1
Vw=200 m3/h, Pel=60W / 230V

KRÓCIEC ELASTYCZNY PRZYŁĄCZENIOWY 315x200mm (Vn/Vw=840 m3/h)
DALSZE ROZPROWADZENIE INST. WENTYLACJI W POM. 0.2
PO STRONIE DOSTAWCY URZĄDZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

KRÓCIEC ELASTYCZNY PRZYŁĄCZENIOWY 350x200mm (V=700/930/1140 m3/h)
DALSZE ROZPROWADZENIE INST. WENTYLACJI W POM. 0.2
PO STRONIE DOSTAWCY URZĄDZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

0.2
pom. badań MRI
Pow: 28 m2

0.3
pom. przygotowań
Pow: 11,5 m2

0.1
pom. serwisowe MRI
Pow: 12,1 m2

KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY - KK2
O NOM. MOCY CHŁODNICZEJ Qch=3,7 kW
Pel=0,11 kW / 230 V

KLIMAKONWEKTOR STOJĄCY - KK1
O NOM. MOCY CHŁODNICZEJ Qch=5,1 kW
Pel=0,13 kW / 230 V

JEDN. ZEW. KLIMATYZACJI TYPU MULTISPLIT - K1
O NOM. MOCY CHŁODNICZEJ Qch=8,2 kW
O WYM. 950x410x810mm (dł. x szer. x wys.)
m=65 kg, Pel=2,37 kW / 230 V

konsola MRI

fundament F1
h= 240 (systemowy)

POZ 1

POZ 2

POZ 3

0.4
wc pacjentów
Pow: 3,6 m2

0.5
komunikacja/ poczekalnia
Pow: 52,1 m2

0.14b
komunikacja
Pow: 3,6 m2

0.15
steryliz. - magazyn
Pow: 9,8 m2

0.16
steryliz.- wydawanie
Pow: 10,2 m2

(istn.)0.23a
przestrzeń serwisowa
Pow: 4,9 m2

(istn.)0.13
sterylizacja, cz. sterylna
Pow: 14,8 m2

(istn.)0.09
steryl., cz. czysta
Pow: 61,7 m2

(istn.)0.14
śluza
Pow: 5,6 m2

(istn.)0.10
śluza z wc
Pow: 5,8 m2

(istn.)0.11
uzdatnianie wody
Pow: 8,7 m2

(istn.)0.12
magazyn
Pow: 4,5 m2

(istn.)0.17
pok. socjalny
Pow: 9,8 m2

(istn.)0.06
komunikacja
Pow: 17,4 m2

(istn.)0.25
mycie wózków
Pow: 17,4 m2

(istn.)0.07
steryl. cz. brudna
Pow: 37,1 m2

(istn.)0.27
Pro Morte
Pow: 14,7 m2

(istn.)0.28
rozdz. główna + UPS
Pow: 10,5 m2

(istn.)0.26
wentylatornia
Pow: 22,8 m2

(istn.)0.05
komunikacja
Pow: 17,8 m2

(istn.)0.04
przechow. odpadów
Pow: 6,2 m2

(istn.)0.03
st. pomp próżni
Pow: 2,9 m2

segment poradni

segment dobudowy do B1

otwarta przestrzeń zewnętrzna

otwarta przestrzeń zewnętrzna

wyjście ewakuacyjne

otwarta przestrzeń zewnętrzna

budynek B1

budynek B1

budynek B1

przejście do sąsiedniej strefy pożarowej

przejście do sąsiedniej strefy pożarowej

przejście do sąsiedniej strefy pożarowej

otwór montażowy

droga transportowa

UKŁAD CHODZENIA RM ZGODNIE ZE SCHEMATEM NR 3

WPIĘCIE INST. SKROPLIN DO KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA WODY LODOWEJ D50x8,2/D90x8,2

INST. FREONOWA
K1.1 - D6.3/9.52
K1.2 - D6.3/9.52
K1.3 - D6.3/9.52

INST. WODY LODOWEJ D50x8,2/D90x8,2

INST. WODY LODOWEJ D140x3,7/D160x3,7

INST. WODY LODOWEJ D140x3,7/D160x3,7

INST. WODY LODOWEJ D140x3,7/D160x3,7