

PROTOKÓŁ ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Zgodnie z pkt. 1.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o przewidywanym terminie do dokonania wizji lokalnej pomieszczeń Oddziału Laryngologii Dziecięcej objętych ogłoszonym postępowaniem przetargowym pn. „**Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Laryngologii Dziecięcej w systemie zaprojektuj i wybuduj**” w dniu 06.03.2020 r. o godzinie 10:00” odbyła się wizja lokalna.

W wizji lokalnej wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy reprezentujący 11 podmiotów gospodarczych. Wizja lokalna rozpoczęła się o godzinie 10:00 przed wejściem głównym do budynku D. Wykonawcy zostali oprowadzeni po Oddziale Laryngologii Dziecięcej oraz na wniosek zainteresowanych zostały udostępnione następujące pomieszczenia:

- Kotłownia
- pomieszczenie próżni
- wyjście z budynku od strony Centralnej Sterylizatorni

W czasie trwania wizji lokalnej Zamawiający odpowiadał na pytania Wykonawców, których poinformował:

1. Obecnie na oddziale Laryngologii Dziecięcej istnieje instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej.
2. Rozdzielnia gazów medycznych znajduje się w piwnicy.
3. Klatki schodowe zabezpieczone są przeciwpożarowo. Do wymiany będą drzwi przeciwpożarowe.
4. Nad Oddziałem Laryngologii Dziecięcej znajduje się Oddział Alergologii.
5. Ze względu na ścisłą zabudowę, ograniczone są możliwości montażu centrali wentylacyjnej w budynku.
6. Pomiędzy oddziałem Laryngologii a Alergologii znajduje się podwójny strop. Pomiędzy stropami (odstęp wynosi ok. 50 cm) poprowadzone zostały instalacje c.o. oraz wod –kan.
7. Oddział Laryngologii Dziecięcej na czas wykonywanych prac remontowych będzie wyłączony z użytkowania.
8. W zakres zadania nie wchodzi dostawa mebli (oprócz mebli pod sanitaria), urządzeń medycznych, w tym maceratorów, mikroskopów, łóżek szpitalnych itp. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest dostarczyć i zamontować niezbędne do funkcjonowania instalacje, sanitaria oraz meble pod sanitaria, a także przygotować instalacje pod montaż wyposażenia.
9. Serwerownia znajduje się 2 piętra niżej pod Oddziałem Laryngologii w pomieszczeniach piwnicznych.
10. System przyzywowy - centrala lokalna na oddziale (niezależna centrala przyzywowa).
11. Zabiegi planowe odbywają się od pon.-pt. w godz. 8:00 - 15:00, w sb. i nd. odbywają się wyłącznie zabiegi nieplanowane, ratujące życie.
12. Budynek został zmodernizowany ocieplony oraz została wymieniona stolarka okienna w 1999r.

13. Na oddziale są dwie windy. Jedna Winda jest wyłącznie windą medyczną. Nie mniej windą nie mogą być transportowane materiały budowlane, gruz. Winda może być przeznaczona do zwykłego transportu ludzi ewentualnie urządzeń.
14. Szpital posiada własną kotłownię.

Wizja lokalna została zakończona o godz. 11:00

Wykonawcy nie złożyli uwag do przeprowadzonej wizji lokalnej.

Na ten protokół zakończono.

Ze strony Zamawiającego udział w wizji lokalnej wzięli:

Kierownik ds. gospodarczo – technicznych - Piotr Olszak

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych: Barbara Gremlowska

z-ca Dyrektora
ds. eksploatacyjno-technicznych
mgr Tadeusz Szaton