

Zestawienie czynności serwisowych dla agregatu wody lodowej Trane CGAN 300.

1. Sprawdzenie stanu skraplacza.
2. Sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu.
3. Sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych.
4. Sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji.
5. Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.
6. Sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych.
7. Sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek.
8. Sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania.
9. Sprawdzenie i regulacja przetworników ciśnienia i zwłok czasowych.
10. Sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki.
11. Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu.
12. Sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych.