

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000,00 złotych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów oraz konserwacji urządzeń rozdzielni głównej szpitala znajdującej się w stacji energetycznej CB8a w części NN.

1. Przeglądy będą wykonywane, co 6 miesięcy.

Do zakresu przeglądu należy sprawdzenie:

- zgodność układu stacji z ustalonym programem pracy i stanem faktycznym,
- zgodność położenia przełączników układu automatyki i zabezpieczeń z aktualnym układem połączeń,
- stan napisów i oznaczeń informacyjnych,
- stan połączeń głównych torów prądowych,
- gotowość ruchową przyrządów pomiarowych,
- stan przekładników, dławików i odgromników,
- stan gotowości do pracy aparatury, napędów, łączników,
- poziom gąsiwa lub czynnika izolującego w urządzeniach,
- stan sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego
- działanie instalacji oświetlenia rozdzielni NN
- stan czystości kanałów kablowych i ich czyszczenie,
- badania termograficzne wszystkich elementów stacji NN kamerą termowizyjną o wysokiej rozdzielczości 320x240 px. z dodatkowym protokołem.

2. Konserwacja urządzeń

Usługa konserwacji będzie realizowana w oparciu o wynik przeprowadzonego przeglądu oraz ocenę stanu technicznego urządzeń. W przypadku uwag w trakcie przeglądu, konserwacja odbędzie się bezpośrednio po przeglądzie. Konserwacja będzie wykonywana nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata

W trakcie konserwacji powinny być wykonane następujące zabiegi:

2.1. Potwierdzenie zakresu czynności do wykonania z przeglądu.

2.2. Pomiary, sprawdzenia i próby funkcjonalne

- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- ocena skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim dla urządzeń NN,
- sprawdzenie stanu technicznego przekładników, dławików gaszących i odgromników,
- sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, pomiarów, telemechaniki,
- sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego,
- sprawdzenie działania urządzeń potrzeb własnych prądu przemiennego,
- sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych,

- sprawdzenie stanu osłon, blokad i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,
- konserwacje i czyszczenie urządzeń, izolatorów.

2.3. Wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, bezpieczniki.

- sprawdzenie w napędzie stanu elementów obrotowych, łożysk, osi, zawleczek i sprężyn
- sprawdzenie działania i regulacja napędu
- sprawdzenie szczelności pokryw i osłon napędu
- sprawdzenie poprawności działania przełączników sygnalizacyjnych, wyłączników krańcowych, styczników pomocniczych oraz wyzwalaczy,
- sprawdzenie stanów zacisków przyłączonych zacisku uziomowego oraz uziemienia łączników,
- sprawdzenie styków i sprężyn dociskowych
- sprawdzenie i czyszczenie izolatorów i izolacji
- sprawdzenie uszczelnień wyłączników
- sprawdzenie poziomu oleju
- czyszczenie i konserwacja części zewnętrznych
- pomiary i próby eksploatacyjne.

3. Realizacja przez Wykonawcę, prac polegających na naprawie, wymianie, remoncie urządzeń bądź usunięciu ich nagłych awarii lub usterek, regulowana będzie przez strony odrębnym porozumieniem określającym warunki ich wykonania. Koszt materiałów użytych podczas wykonywania przeglądów i konserwacji ponosi Zamawiający.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia od 01.04.2022 do 31.03.2024 r.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena – 100%

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego Chorzów ul. Truchana 7 (sekretariat) lub przesłać drogą elektroniczną na adres polszak@zsm.com.pl. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do 24.03.2020 godz. 10⁰⁰**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zakceptowany wzór umowy.

8. OSOBA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami:

- Piotr Olszak –Kierownik Działu Technicznego
tel. 691 970 130 lub e-mail : polszak@zsm.com.pl

9. INNE:

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich do zawarcia umowy, ani też nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny,
 - negocjacji warunków realizacji zamówienia po wyborze Wykonawcy,
 - prowadzenia negocjacji z wybranym/i Wykonawcą/ami,
 - przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą,
 - zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców,
 - odrzucenia oferty Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że zawiera ona rażąco niską cenę przy czym Zamawiający zastosuje w tym zakresie odpowiednio regulację z art. 224 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert
- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia (lub zawarcia umowy – w przypadku dołączonej umowy), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
- Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
- Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

9. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór formularza ofertowego - zał. nr 1
2. Wzór umowy - zał. nr 2

P.O.
Dyrektora operacyjnego
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich

Iwona Filip