



- zakończenie przyłączy do uziomu budynku
- agregatu poprzez zacisk kontrolny
- połączenie bednarki FeZn stanowiące uziom
- budynku agregatu przez spawanie
- bednarka 40x5
- przewód LGY 16mm<sup>2</sup>

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe			
Budomont-7			
41-704 Ruda Śląska ul. Kard. Hlonda 50		tel. 32 248 06 57 fax 32 248 06 67	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie			
41-500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 11			
Temat:			
Plan rozmieszczenia uzienienia			
Opracowanie:		stadium:	
Budowa zasilania awaryjnego wraz z dostawą agregatu prądowłórczego w obudowie typu MRw		PW	
adres:		skala:	
41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11		— — —	
projektant:	podpis:	data:	nr rys.:
inż. Arkadiusz Strzodko		Wrzesień 2015r.	8