



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410

Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl., <http://www.zsm.com.pl>

Chorzów, dnia 21.07.2017r.

SP ZOZ ZSM / ZP/230/31.2/2017

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: **„Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AilT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala”**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 5 225 000 euro zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: W związku z udzielonymi w dniu 20.07.br. wyjaśnieniami zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni roboczych.

Pytanie nr 2: W związku z koniecznością dokonania przez Oferentów rzetelnej analizy dokumentacji projektowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź nr 1 i nr 2: Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 7 lipca br. Jednocześnie ustalił datę na składanie ofert na 2 sierpnia br. na godzinę 10.30. Liczba dni – 25 przekracza sugerowany ustawą termin. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający przewiduje zbiorczą wizję lokalną?

Odpowiedź nr 3: Zgodnie z SIWZ. Rozdział I, ust. 7: „Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej u Zamawiającego przez Wykonawcę pod warunkiem złożenia stosownego wniosku. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie odbycia wizji lokalnej jest Inspektor Działu Technicznego, Pan Andrzej Nike (kontakt telefoniczny: +32 3499112 lub +32 3499111) lub osoba przez Niego upoważniona. Wizja lokalna odbędzie się w jednym terminie dla wszystkich wykonawców, którzy złożą ww. wnioski.”

Przyjmując, że pytanie Wykonawcy należy traktować jako formalny wniosek, Zamawiający ogłasza, że 26.07.2017 r. (w środę) przewiduje zbiorczą wizję lokalną w godzinach 9.00 – 11.00. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji proszeni są o zgłoszenie się (we ww. dniu) do Inspektora Działu Technicznego, Pana Andrzeja Nike – budynek administracji, II piętro, pokój 218 „Dział techniczny”.

Pytanie nr 4: Prosimy o podanie kompletnych danych beneficjenta gwarancji wadium.

Odpowiedź nr 4: Dane: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich, budynek administracji szpitala, II piętro.

Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej.

Pytanie nr 5: Prosimy Zamawiającego o określenie, jakiego typu izolację termiczną należy zastosować w przypadku kanalizacji deszczowej podciśnieniowej — rozwiązanie systemowe z mat kauczukowych czy standardowa otulina z kauczuku syntetycznego.

Odpowiedź nr 5: Można zastosować rozwiązanie standardowej otuliny z kauczuku syntetycznego.

Pytanie nr 6: Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji projektowej wewnętrznej Instalacji wod-kan o rysunki dotyczące kanalizacji deszczowej podciśnieniowej, a także udostępnienie brakującego załącznika pn. „Dobór systemu podciśnieniowego”.

Pytanie nr 7: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że system odprowadzenia wody deszczowej według oferty nr 004781 (opis techniczny str. 16) obejmuje również wpusty awaryjne wraz z kompletnym wyposażeniem.

Odpowiedź nr 6 i 7: Zamawiający usuwa stwierdzenie w dokumentacji części instalacyjnej - wod-kan, opis strona 16: "System odprowadzenia wody deszczowej wg oferty nr 004781 z dnia 30.03.2017r." zastępując go stwierdzeniem: "System odprowadzenia wody deszczowej podciśnieniowy z uwzględnieniem wpustów awaryjnych wg. Projektu wykonawczego wykonawcy/dostawcy systemu".

Pytanie nr 8: W związku z odpowiedziami Zamawiającego rozszerzającymi przedmiot zamówienia o prace projektowe dla wymiany windy i dostawy agregatu prądotwórczego prosimy o wyjaśnienie, w których miejscach formularza oferty i tabeli cen ryczałtowych należy podać koszty tych prac.

Odpowiedź nr 8: W Tabeli Cen Ryczałtowych (Załącznik nr 9 do SIWZ) – pozycje: II i III, jak niżej.

II	Wymiana windy w Pawilonie I szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	§1 ust.1 lit. b umowy	Opis Przedmiotu Zamówienia - Winda	
III	Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego na potrzeby ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	§1 ust.1 lit. c umowy	Opis Przedmiotu Zamówienia - Agregat prądotwórczy	

Pytanie nr 9: W związku z odpowiedzią Zamawiającego potwierdzającą, że wymiana windy jest przedmiotem zamówienia, prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej istniejącej części budynku szpitala, w której należy wykonać „prace dotyczące wymiany windy w Pawilonie I”.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Winda wszelkie informacje niezbędne do wykonania dokumentacji i robót związanych z demontażem, projektem i montażem wraz z uruchomieniem windy. Jeżeli wskazane informacje są dla danego Wykonawcy nie wystarczające, to prosimy o wskazanie brakujących.

Z poważaniem