



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410

Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl., <http://www.zsm.com.pl>

Chorzów, dnia 26.07.2017r.

SP ZOZ ZSM / ZP/230/31.4/2017

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: **„Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AilT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala”**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 5 225 000 euro zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Przedmiary robót nie zawierają m.in. następujących robót: gzymsy z kamienia syntetycznego – ok. 25mb, elewacji maszynowni z tynku cienkowarstwowego – ok. 90m², podokienników klinkierowych – ok. 22mb. Prosimy o ich uzupełnienie.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający zwraca uwagę, że roboty budowlane objęte niniejszym zadaniem inwestycyjnym rozliczane są ryczałtowo. To na wykonawcy ciąży odpowiedzialność za właściwe oszacowanie wielkości i zakresu robót zawartego w przekazanej dokumentacji.

Pytanie nr 2: Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących platform towarowych o udźwigu 1000 i 4000 kg, tj.:

- wysokość podnoszenia,
- ilość przystanków i dojazd na każdym przystanku,
- wymiary platformy.
- w którym miejscu na rysunkach znajdują się ww. platformy dźwigowe (prosimy o uzupełnienie rysunków)

Pytanie nr 3: Prosimy o informację, czy w zakresie oferty należy uwzględnić:

- platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych (załącznik "PW 33b - Platforma towarowa - specyfikacja techniczna"), jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie na rysunkach informacji, w którym miejscu należy przewidzieć ww. platformę
- windy towarowej o udźwigu 230 kg (informacje dot. windy towarowej str. 32 w załączniku "opis Pw III.2017"), jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie na rysunkach informacji, w którym miejscu należy przewidzieć ww. platformę.

Pytanie nr 4: Na rysunkach „PW 17 - rzut podłóg z dyspozycją wykończenia ścian – przyziemie” w osiach 8'–9 oraz 2-3 zaznaczone są dwie platformy towarowe – prosimy o uzupełnienie informacji dot. ww. platform.

Odpowiedź nr 2, 3 i 4: Zamawiający informuje, że platformy mają być o napędzie elektrycznym o poniższych parametrach:

- wysokość podnoszenia wynika z różnicy poziomów pomiędzy obsługiwanymi poziomami,
- ilość przystanków: dwa przystanki z dojazdami umożliwiającymi wjazd i wyjazd „paleciaka” wraz obsługą, o udźwigu minimum 800kg + operator,
- wymiary platformy: umożliwiające wjazd i wyjazd „paleciaka” z europaletą (wymiar standardowy) oraz operatorem.
- platformy dźwigowe umieszczone są na rysunkach schematycznie.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostosował dokumentację elektryczną do wymogów platformy elektrycznej w zakresie wykonawstwa jak również w zakresie r. budowlanych - wykonując właściwe fundamenty pod ww. platformy. Jednocześnie Zamawiający usuwa załącznik PW 33b.

Z poważaniem