



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952

NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410

Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299

po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119

e-mail: zp@zsm.com.pl, <http://www.zsm.com.pl>

Chorzów, dnia 31.07.2017r.

SP ZOZ ZSM / ZP/230/31.8/2017

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: **„Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AilT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala”**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 5 225 000 euro zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Prosimy o przekazanie badań podłoża gruntowego.

Odpowiedź nr 1: Badania gruntowe zostały wykonane na potrzeby rozbudowy szpitala o segment z blokiem operacyjnym – o czym informuje Pracowni Architektoniczna GORGON. W obecnym opracowaniu (Pracowni Architektoniczna GORGON) konstruktor bazował na opinii uzyskanej z OUG i poprzednich badaniach gruntowych. Komplet informacji w załączeniu [w odrębnym pliku: „badania geologiczne.zip”].

Pytanie nr 2: Prosimy o informację, jaki jest wymagany czas podtrzymania zasilacza awaryjnego UPS?

Odpowiedź nr 2: Przy 100% obciążenia czas podtrzymania minimum 15 minut.