

Ogłoszenie nr 500059833-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie:  
Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul.  
Strzelców Bytomskich 11 polegającą na doprowadzeniu instalacji gazów medycznych, które  
zostaną zakończone panelami (tlen i próżnia) do łóżek pacjentów wraz z montażem instalacji  
przyzywowej i robotami towarzyszącymi: wymianą wykładziny podłogowej, montażem  
odbojników i malowaniem.**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 605247-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie,  
Krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500  
Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail [zp@zsm.com.pl](mailto:zp@zsm.com.pl), faks  
322 413 952.

Adres strony internetowej (url): [www.zsm.com.pl](http://www.zsm.com.pl)

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Modernizacja Oddziału Wewnętrznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul.  
Strzelców Bytomskich 11 polegającą na doprowadzeniu instalacji gazów medycznych, które  
zostaną zakończone panelami (tlen i próżnia) do łóżek pacjentów wraz z montażem instalacji  
przyzywowej i robotami towarzyszącymi: wymianą wykładziny podłogowej, montażem  
odbojników i malowaniem.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

SP ZOZ ZSM/ZP/ 46 /2017

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót  
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa  
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty  
budowlane:**

Zamówienie obejmuje wykonanie prac (instalacyjnych i budowlanych, wraz z pracami  
wykończeniowymi) remontowo-budowlanych w Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ ZSM w

Chorzowie, który zlokalizowany jest na dwóch piętrach Pawilonu II. Prace instalacyjne polegające na wytworzeniu wyrobu medycznego wraz pracami wykończeniowymi (malowanie, wymiana wykładziny, montaż odbojnic, itd.) podzielono na dwa etapy realizacyjne: I etap — od przekazania terenu robót do połowy terminu przewidzianego na realizację prac - obejmuje wykonanie instalacji gazów medycznych zakończonych panelami nadłóżkowymi (z gniazdami AGA — tlen medyczny i próżnia) na II piętrze oddziału wewnętrznego, oraz wymianę wykładziny podłogowej na korytarzu i w salach chorych II piętra Oddziału Wewnętrznego, malowanie oddziału, montaż odbojników, montaż instalacji przyzywowej; II etap — od połowy terminu przewidzianego na realizację prac - obejmuje wykonanie instalacji gazów medycznych zakończonych panelami nadłóżkowymi (z gniazdami AGA — tlen medyczny i próżnia) na I piętrze oddziału wewnętrznego, oraz malowanie oddziału, montaż odbojników, montaż instalacji przyzywowej; Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót muszą być fabrycznie nowe, zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz spełniać polskie oraz europejskie wymogi bezpieczeństwa i obowiązujące normy. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia należy traktować, jako elementy wzorcowe, których parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak też parametry szczególne wynikające z założeń i wymagań Zamawiającego, nie mogą podlegać zmianie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dla określonych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że parametry techniczne, cechy funkcjonalno-użytkowe, walory wizualne, itd. proponowanego materiału/urządzenia jako równoważnego, będą lepsze lub co najmniej równe istotnym parametrom technicznym, cechom funkcjonalno-użytkowym, walorom wizualnym itd. określonym w dokumentacji projektowej. UWAGA do instalacji gazów medycznych: - Zamawiający wymaga, aby instalacje gazów medycznych spełniały wymogi obowiązującej normy dotyczącej systemów rurociągowych dla gazów medycznych PN-EN ISO 7396-1. Rurociągi muszą być wykonane z rur miedzianych z atestem do gazów medycznych, które spełniają wymagania normy PN-EN 13348. Systemem rurociągowy zakończony panelem nadłóżkowym jest wyrobem medycznym spełniającymi wymagania przedmiotowych (ww.) norm zharmonizowanych i musi posiadać odpowiednie deklaracje zgodności producentów oraz certyfikaty CE. - Zamawiający wymaga przeprowadzenia certyfikacji (zamawianego rurociągu gazów medycznych — wyrobu medycznego) na zgodność z wymogami normy jako wyrób medyczny i nadania znaku CE przy udziale Jednostki Notyfikowanej oraz zgłoszenia wykonanej instalacji jako wyrobu medycznego. - Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu montażu instalacji gazów medycznych uzyskać znak CE dla wyrobu medycznego. Nadany znak CE musi posiadać numer Jednostki Notyfikującej. Dokonanie zgłoszeń i certyfikacji pozostaje po stronie Wykonawcy i stanowi integralny element przedmiotu zamówienia. - Po uzyskaniu przez Wykonawcę stosownego certyfikatu CE dla przedmiotu zamówienia zostanie dokonane przez niego zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego. - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanego urządzenia (panel nadłóżkowy). Szkolenie pracowników potwierdzone zostanie zaświadczeniem imiennym. Termin przeszkolenia oraz lista osób podlegających przeszkoleniu zostanie ustalona po odbiorze przedmiotu umowy. Szkolenie wliczone jest w cenę oferty. - Opisane powyżej warunki dotyczące szkolenia odnoszą się również sygnalizacji przywoławczej.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

#### **II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV:** 45400000-1, 45316000-5, 45215140-0, 45333000-0, 45231112-3, 24111500-0, 45000000-7, 45232460-4, 33190000-8

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**  
nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 07/11/2017

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 802897.58

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: MARBUD 04 inż. Marcin Wylęzek

Email wykonawcy: marcin@marbud04.pl

Adres pocztowy: ul. Karola Goduli 30

Kod pocztowy: 41-712

Miejscowość: Ruda Śląska

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 953814.02

Oferta z najniższą ceną/kosztom 953814.02

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 953814.02

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

#### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

#### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.