ISTN. BUDYNEK SZPITALA – PAWILON NR 1 | POM. TECHNICZNE | APTEKA SZPITALNA | ISTNIEJĄCY ŁĄCZNIK

KORYTARZ ŁĄCZNIKA – KOMUNIKACJA

ŁĄCZNIK

KORYTARZ – KOMUNIKACJA

Vw1b=420m3/h ø160 do wentylatora kanał. w wentylatorowni

Jedn. wewnętrzna klimatyzatora – S1 MOC CHŁODNICZA NOM. 5,0kW MASA URZĄDZENIA: m=10kg

Vw1a=160m3/h ø125 do wentylatora kanał. w wentylatorowni

Jedn. wewnętrzna klimatyzatora – S2 MOC CHŁODNICZA NOM. 3,5kW MASA URZĄDZENIA: m=10kg

Jedn. wewnętrzna klimatyzatora – S1 MOC CHŁODNICZA NOM. 5,0kW MASA URZĄDZENIA: m=10kg

Vn1=3345m3/h 700x300 do wentylatorowni

Vw1=2430m3/h 550x300 do wentylatorowni

Vw1=200m3/h ø125 do wentylatora kanał. w wentylatorowni

ZW1a – wentylator kanał. Vw=430m3/h/190Pa Nel=115/230V m=3,9kg

ZW1e – wentylator kanał Vw=100m3/h/150Pa Nel=82,6/230V m=2,9kg

ZW1d – wentylator kanał. Vw=430m3/h/190Pa Nel=115/230V m=3,9kg

ZW7a – wentylator kanał. Vw=2400m3/h/210Pa Nel=935W/400V m=31,2kg

ZW7 – wentylator kanał. Vw=205m3/h/180Pa Nel=83/230V m=2,8kg

0.1 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA APTEKI 63,40m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 300 cm

0.2 KOMUNIKACJA pow. 40,00m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 260 cm

0.3 POM. TECHNICZNE INSTALACJI SANIT. pow. 2,10m2 pos.– ceramika

0.4 POM. PORZĄDKOWE pow. 4,20m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 260 cm

0.5 SERWEROWNIA pow. 12,40m2 pos.– ceramika

0.6 POM. TECHNICZNE ELEKTRYCZNE pow. 9,10m2 pos.– ceramika

0.7 POM. INFORMATYKÓW pow. 20,60m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

REZERWA

0.8 POM. EKSPEDYCJI NA ODDZIAŁY pow. 14,50m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.9 MAG. LEKÓW CHŁODNIA pow. 7,10m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 300 cm

0.10 MAG. SPRZĘTU JAŁOWEGO pow. 25,50m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 300 cm

0.11 MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH pow. 50,70m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 300 cm

0.12 MAG. LEKÓW pow. 2,50m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.13 POM. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH pow. 16,80m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 300 cm

0.14 MAG. LEKÓW PŁYNNYCH pow. 4,50m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.15 MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH pow. 11,00m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 300 cm

0.16 POM. PORZĄDKOWE pow. 5,80m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 260 cm

0.17 WC PERS. SANITARNY pow. 2=3,30m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 260 cm

0.18 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA pow. 61,20m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 260 cm

0.19 KOMORA PRZYJĘĆ pow. 20,70m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.20 POM. OPAKOWAŃ ZWROTNYCH pow. 4,20m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 260 cm

0.21 SZATNIA PERSONELU pow. 12,60m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 260 cm

0.22 ŁAŹIENKA PERSONELU pow. 3,00m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 260 cm

0.23 POK. BIUROWY pow. 11,00m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.24 POK. SOCJALNY SALA SZKOLEŃ pow. 22,60m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.25 POK. BIUROWY KIEROWNIKA APTEKI pow. 7,10m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.26 MAGAZYN NARKOTYKÓW pow. 4,00m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.27 ŚLUZA pow. 4,80m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 260 cm

0.28 STERYLIZACJA DESTYLATORNIA pow. 6,80m2 pos.– pcv tarkett 2,90m2 H = sufitu podw. = 300 /260 cm

0.29 RECEPTURA Z ŁOŻA LAMINARNEGO pow. 14,70m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.31 ŚLUZA pow. 7,90m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.32 RECEPTURA pow. 15,30m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 300 cm

0.33 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA pow. 11,10m2 pos.– pcv tarkett H = sufitu podw. = 260 cm

0.34 KOMUNIKACJA WEJŚCIE pow. 2,50m2 pos.– ceramika

0.35 POM. GOSPODARCZE pow. 4,30m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 230 cm

0.36 POM. TECHNICZNE pow. 6,80 m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 230 cm

0.37 PRZEDSIONEK pow. 1,00 m2 pos.– ceramika H = sufitu podw. = 230 cm

POMIESZCZENIE TECHNICZNE ŹRÓDEŁ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

WEJŚCIE DO APTEKI

istniejące schody brzeszczone do rozbiórki

istn. E130 G5

REI 120

REI 60

EI 60

LEGENDA:

- Nagrzewnica kanałowa elektryczna
- Regulator stałego wydatku
- Regulator zmiennego wydatku
- Klapy ppoż.
- Rewizja kanałów wentylacyjnych
- Nawiewnik z filtrem absolutnym
- Wywiewnik sufitowy ze skrzynką rozprężną
- Nawiewnik sufitowy ze skrzynką rozprężną
- Nawiewnik sufitowy wirowy ze skrzynką rozprężną
- Tłumik kanałowy
- Wentylator kanałowy

200 x 3345 rzędna spodu kanału, bez izolacji, liczona od poziomu posadzki danej kondygnacji

UWAGI:

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DO STROPU 345cm / 244cm
WYMIARY OKIEN NA RZUCIE PODANO W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE

PRZEJŚCIA W STROPIE I ŚCIANACH PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANŻOWYCH

OTWORowANIE PŁYTY STROPOWEJ WG PROJ.KONSTRUKCJI

MALOWANIE I ROZDZIAŁ WYKOŃCZENIA ŚCIAN ORAZ RODZAJ I WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZONYCH PODANO NA RYS. – RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ WYKOŃCZENIA ŚCIAN I RZUT SUFITÓW.

PIONY INSTALACJI C.O. OBUDOWAĆ PŁYTAMI G.K.



ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ Z MODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ZESPOŁU ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

GORGON
40-044 Katowice, ul. Szolginiowicz 26
tel. 32 2557701 / fax. 32 2513392
BIURO ARCHITEKTONICZNE
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat: ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Inwestor: SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Obiekt: ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1

Projektował: mgr inż. Wojciech Zygop 244/02

Sprawdził: mgr inż. Janusz Zygop 244/02

Opracował: mgr inż. Hanna Gwóźdź

Rysunek: RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POM. TECHN.

Branża	Faza	Data	Skala	Indeks	Nr
sanitarna	PW	marzec 2017	1:50	IS	W-1

Uwagi: Copyright© GORGON Biuro Architektoniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Dane projektowe nie mogą być podstawą do robót budowlanych (bez pieczątki).