Ściana SC-0_7 - szalunek + zbrojenie
Skala 1:50



1-1
1:50



Zestawienie stali zbrojeniowej

Poz.	Stal ⌀ A−I	Stal # A−IIIN	Długość (cm)	Liczba w elemencie	Długość łączna (m) A−I ⌀ 6	A−IIIN # 8	A−IIIN # 10	A−IIIN # 12
1		8	73	12		8,76		
2		12	432	65				280,80
3		12	479	65				311,35
4	6		25	140	35,00			
5		12	358	7				25,06
6		8	65	27		17,55		
7		10	112	16			17,92	
8		8	47	7		3,29		
10		12	112	10				11,20
11		12	172	14				24,08
12		12	129	14				18,06
13		12	396	56				221,76
14		12	510	22				112,20
15		12	150	140				210,00
16		12	271	36				97,56
17		12	402	40				160,80
18		12	872	34				296,48
19		12	1090	22				239,80
20		12	182	28				50,96
Długość wg średnic (m)					35,00	29,60	17,92	2060,11
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,22	0,40	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)					7,77	11,69	11,06	1829,38
Ogółem (kg)					1859,90			

UWAGI:

BETON: WODOSZCZELNY W8 C25/30
(wodoszczelny tylko do poz. −0,10)
STAL ZBROJENIOWA: A−IIIN (B500SP)
OTULINA: 3,0 cm

WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY W [m].

LOKALIZACJA ŚCIAN ZGODNIE Z RYSUNKAMI ZESTAWCZYMI K001−004.

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

W JEDNYM PRZEKROJU ŁĄCZYĆ MAKSYMALNIE 50% PRĘTÓW.

2-2
1:50



Dozbrojenie otworów
Skala 1:50



GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40−044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

Temat: ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Inwestor: SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Obiekt: ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1

Projektował: mgr inż. Andrzej Szydłowski nr urp. 23/84

Opracował: mgr inż. Dawid Nikiel

Sprawdził: mgr inż. Hanna Lipska nr urp. 387/89

Rysunek: ŚCIANA SC−0_7

Branża: konstrukcja | Faza: PW | Data: marzec 2017 | Skala: 1:50, 1:25 | Indeks: K | Nr rys.: 307

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.