

Nr szczyty	2																								
Nr pola	1																								
Moc zał. [kW]	293,8	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,10	2,11	2,12	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17	2,18	2,19	2,20	2,21	2,22	2,23	2,24
Moc obł. [kW]	100,4	30kVA	20,2	12,4	12,3	16,7	12,6	21,0	20,8	45,6	36,8	25,6	10,0	10,0	6,4	7,8	8,0	7,6	7,0	3,0	8,0				
Przeznaczenie	ZASILANIE ZE ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK	Butelka	Tablica	Rozdzielnia wentylacji	Rozdzielnia wentylacji	Tablica	Tablica	Tablica	Tablica	Tablica	Tablica	Tablica	Kuryna powietrzna	Kuryna powietrzna	Tablica	Tablica	Tablica	Tablica	Tablica	Wymiennik	Winda				
		BK	RIT	RW.1	RW.2	TP0.1	TP0.2	TP1.1	TP1.2	TP2.1	TP2.2	TP3.1	KP.1	KP.2	TK1.1	TK1.2	TK2.1	TK2.2	TK3.1	TWym	TDZ.1				
Lokalizacja			Piwnica	2 piętro	2 piętro	Piwnica	Piwnica	Portier	Portier	1 Piętro	1 Piętro	2 Piętro	Portier	Portier	Portier	Portier	1 Piętro	1 Piętro	2 Piętro	Piwnica	2 Piętro				

3~50Hz 400/230V TN-S
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania



Dane sieci: Dane rozdzielnic: szyny zbiorcze – P40x10

Szw = 8,9MVA	in = 250A	in = 250A
Ip = 15,9kA	Uniz = 660V	Is = 24kA
Iu = 36,9kA	IP 30	Isz = 50kA

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzeżone – Zespół Projektowy Kontrapunkt V – Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie
materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma
służyć.

remont	Przebudowa pawilonu szpitalnego nr V – przebudowa pomieszczeń porodni specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeznaczaniem dla opieki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeznaczaniem dla sali konferencyjnej, budowa wew. szypu windowego, remont głównobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej	Nr projektu 14-212
Investor	SP ZOZ ZESP. SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów	Data czerwiec 2014
Lokalizacja	ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów	
Branzja	ELEKTRYKA	rewizja I-01
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer upewnien
Generujący projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98
Projekciowi	mgr inż. Piotr Kopuscinski	338/2001
Sprawdził	mgr inż. Jan Wachocki	120/97
Test rysunku	ROZDZIAŁNICA GŁÓWNA. SCHEMAT IDEOWY.	Nr rys. E-2 Skala:

	KONTIRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia	ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY ul. Zdobycha 33, 50–701 Kraków tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 280 628 / fax: + 48 122960270
	ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY ul. Zdobycha 33, 50–701 Kraków tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 280 628 / fax: + 48 122960270	
remont	PRZEBUDOWA PAVILONU SZPITALNEGO NR V – przebudowa pomieszczeń porodni specjalistycznych zlokalizowanych na porciez, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeniesieniem dla opiek szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeniesieniem dla Sali konferencyjnej, budowa wew. szpku windowego, remont gólnobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod – kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej	Nr projektu 14-212
inwestor	SP ZDZ ZESPÓŁ SZPITALU MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41–500 Chorzów	Data czerwiec 2014
lokalizacja	ul. Strzelców Bytomskich 11, 41–500 Chorzów	
bronzo	ELEKTRYKA	rewizja I-01
faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uprwohen 151/98
generálny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	podpis 
projektowal	mgr inż. Piotr Kopuński	338/2001
szkicowal	mgr inż. Jan Wachocki	120/97
testy rysunku	ROZDZIELNICA GŁÓWNA. SCHEMAT IDEOWY.	Nr rys. E-2 Skala: