





Szczegół "m"
64.93mb.



Szczegół "k"
133.95mb.



Szczegół "k1"
148.96mb.



Płyta przy windzie
szt.:2

Szczegół "w"
15.28mb.

Belka "b"
5.28mb.



DETAL WYKONANIA STROPU



Uwaga! Zaprojektowano trojlenie NELSON TRW NELSON KB 5/8"–100 fyd=350MPa). Trojlenie NELSON należy zgrzewać na budowie po ułożeniu blach Cofraplus 60.

UWAGI:

1. Rysunek nie stanowi odrębnej całości. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami, opisem technicznym oraz projektem Architektonicznym i i innymi branżami.
2. Wszystkie wymiary w mm, o ile nie oznaczono inaczej.
3. Nie skalować wymiarów z rysunku.
4. Wymiary sprawdzić na budowie. Rozstaw i długość belek dostosować do istniejącej konstrukcji. Wszelkie odstępstwa projektu od stanu rzeczywistego, należy zgłaszać projektantowi przed przystąpieniem do wykonywania prac adaptacyjnych.
5. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zachując nadzwyczajną ostrożność, oceniając na bieżąco stan techniczny odkrywanych elementów konstrukcyjnych budynków (ściany, stropy, nadproża, fundamenty). W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak złego stanu technicznego ist. konstrukcji (zarysowania, nadmierne ugięcia, pęknięcia) należy natychmiast powiadomić Nadzór Autorski.
6. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. OTULINA ZBROJENIA 3cm.
8. Minimalna długość zakładu prętów jeśli nie oznaczono inaczej: #12–60cm, #10–55cm, #6–35cm
9. Zestawienie stali zamieszczono na oddzielnych arkuszach.

LEGENDA:

KIERUNEK NOŚNY STROPU NA BLASZE COFRAPLUS 60 gr.1.0mm

PŁYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA GR.15cm

KRZYŻOWO ZBROJONA #12co20

Beton C30/37
Chudy beton C8/10
Stal ϕ A–IIIN B500SP
Stal ϕ A–0 St0S

MKT KONSTRUKCJE
os.Dywizjonu 1/90, 31-995 Kraków, tel.+48-603-307-115, fax:03-383-33-96
KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V–PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-88-69 REGON: 351257900
tel. +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

temat	PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V – przebudowa pomieszczeń porodu specjalistycznych działalnościowanych na parterze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeznaczeniem dla Sali konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego, remont ogólnobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji elektrycznej, wod–kan, co, wraz wentylacji mechanicznej
lokalizacja	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALNY MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41–500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41–500 Chorzów
branża	KONSTRUKCJA
faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek
Autorzy	mgr inż. Paweł Serafin
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Lesiak
Tresć rysunku	Konstrukcje żelbetowe I piętro

nr projektu	16-212
data	czerwiec 2014
rewizja	1-01
podpis	
numer uprawnień	151/98
	WAP/0051/POOK/06
	150/2002
nr rys.	K10
skala	1:100

BIM(R) Revit Autodesk construction – Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt