



- Legenda:
- Centrala dyżurna + dystrybutor sygnału + puszka natynkowa:
montaż h=1,5 - 1,7m
 - Terminal salowy z funkcją lekarską
montaż 1,5 - 1,7m (puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
 - Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory
montaż 2,2m
 - "PSZ" - Przycisk przywoławczy pociągany
montaż 1,2m
 - "PP" - Przycisk przywoławczy
montaż w panelu przyłóżkowym
 - BUS - przewód typu: VnTKSY 3x2x0,8mm
 - S - przewód systemowy "S" typu: YTDY 10x0,5mm

01	pokój diagnostyczno-zabiegowy
02	pokój diagnostyczno-zabiegowy
03	sekretariat
04	dyżurka lekarzy
05	punkt pielęgniarski (dyżurka)
06	łazienka personelu
07	magazyn
08	pom. porządkowe
08	pom. porządkowe
09	łazienka pacjenta NSP
10	komunikacja
11	kuchnia
12	pok. chorych
13	pok. socjalny
14	pok. chorych
15	łazienka chorych
16	pok. chorych
17	pok. chorych
17a	łazienka
18	komunikacja
19	pracownia gastrokopii
20	mylnia endoskopów
21	pracownia kolonoskopii
21a	łazienka pacjentów
22	wc personelu
23	pok. wybudzeń
23a	wc pacjenta
24	nadzór
25	komunikacja

FS PROJEKT

mgr inż. MIROSŁAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Hołdunowska 57 43-143 Łęczyny tel./ fax. 664 227 123

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU
ANESTEZJOLOGII I INTENSywNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNĄ GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII ORAZ
ODDZIAŁ OKULISTYKI DLA DOROSŁYCH

Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11

TYTUŁ NAZWA RYSUNKU	SKALA	NR RYSUNKU
RZUT I PIĘTRA - plan instalacji przyzywowej	1:100	IE401
DATA:	11.2019	NR PROJEKTU 25/2019

GLÓWNY PROJEKTANT (mgr inż. KRZYSZTOF RAŻNIEWSKI)	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Rażniewski nr upr. SLK/4700/PWOE/13	
SPRAWDZAJĄCY (mgr inż. SZYMON PARUCH)	PODPIS
mgr inż. Szymon Paruch nr upr. SLK/4930/PWOE/13	