

NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	Powierzchnia (m2)	Wysokość (m)	Kubatura (m3)	Krotność wymian	Ilość osób	Strumień powietrza o [m3/h] z krotnosci	Strumień powietrza nawiewanego o [m3/h]	Strumień powietrza wywiewanego o [m ³ /h]	Układ
01	pokój diagnostyczno-zabiegowy	14,5	4,05	58,7	5		294	300	300	N1W1
02	pokój diagnostyczno-zabiegowy	15,8	4,05	64,0	5		320	320	320	N1W1
03	sekretariat	10,7	4,05	43,3	1,5		65	65	65	N1W1
04	dyżurka lekarzy	10,0	4,05	40,5	1	2	41	60	60	N1W1
05	punkt pielęgniarstwa (dyżurka)	11,7	4,05	47,4	1	2	47	60	60	N1W1
06	łazienka personelu	5,9	4,05	23,9	1,5		36	0	75	WS
07	brudownik	3,8	2,55	9,7	6		58	0	60	W3
08	pom. porządkowe	3,1	4,05	12,7	1		13	0	25	W4
08a	pom. porządkowe	2,7	4,05	10,9	1		11	0	25	W4
09	łazienka pacjenta NSP	7,4	4,05	30,0			0	0	75	WS
10	komunikacja	9,1	2,55	23,2	1,5		35	250	0	N1
11	kuchnia	9,0	2,55	23,0	2		46	50	50	N1W4
12	pokój chorych (1 os)	10,3	4,05	41,7	1,5	1	63	65	65	N1W1
13	pok. socjalny	9,3	2,55	23,7	2		47	50	50	N1W1
14	pokój chorych (2 os)	20,1	4,05	81,4	1,5	2	122	125	50	N1W1
15	łazienka chorych	3,0	2,55	7,7	1,5		12	0	75	WS
16	pokój chorych (3 os)	24,2	4,05	98,0	1,5	3	147	150	100	N1W1
17	pokój chorych (3 os)	24,1	4,05	97,7	1,5	3	147	150	125	N1W1
17a	łazienka	24,1	2,55	61,5	1,5	4	92	0	75	WS
18	komunikacja	72,6	2,55	185,1	1,5		278	50	0	N1
19	pracownia gastroscopii	23,9	3,5	83,7	7		586	590	590	N2W2
20	myjnia endoskopów	19,3	3,5	67,6	10		676	680	680	N2W2
21	pracownia kolonoskopii	23,4	3,5	81,9	7		573	580	580	N2W2
21a	łazienka pacjentów	3,1	2,55	7,9	4		32	0	50	WS
22	wc personelu	3,1	2,55	7,9			0	0	50	WS
23	pokój wybudzeń	13,7	4,05	55,5	2		111	120	70	N2W2
23a	wc pacjenta	2,5	2,55	6,4	1,5		10		50	WS
24	nadzór	10,4	4,05	42,1	2		84	85	85	N2W2
25	komunikacja	32,3	2,55	82,4			0			