



Oznaczenia:

- przewody zasilające i powrtne instalacji c.o.
- numer pionu instalacji c.o.
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
- grzejnik stalowy, płytowy, higieniczny, zasilany od dołu wyposażony we wkładkę zaworową i zestaw podłączeniowy umożliwiającym odcięcie grzejnika oraz spust wody
- wysokość grzejnika 600 mm, długość: 720 mm
- grzejnik łazienkowy, zasilany od dołu wyposażyc w zawory
- grzejnikowe zasilający i porotny
- wysokość grzejnika 1100 mm, długość: 600 mm
- zawór termostatyczny grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną
- zawór powrotny z możliwością spustu wody

REWIZJA NR 1 Z DNIA 28.01.2020 R.

FS PROJEKT

mgr inż. MIROSLAW SZYNDLAR
kom. 899 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Hołdunowska 57 43-143 Łędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA
PRACOWNIĘ DIAGNOSTYCZNĄ GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII ORAZ
ODDZIAŁ OKULISTYKI DLA DOROSŁYCH

Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11

TYTUŁ (NAZWA RYSUNKU):	SKALA:	NR RYSUNKU:
INSTALACJA C.O. - RZUT I PIĘTRA	1:100	IS-01
DATA:	11.2019	NR PROJEKTU: 212019
GŁÓWNY PROJEKTANT (os. sanitarny):	POCIS:	
mgr inż. Anna KACZMAREK-WYPYCH		
nr upr. SLK/4775/PWOS/13		
SPRAWDZAJĄCY (os. sanitarny):	POCIS:	
mgr inż. Mariusz BUGAJSKI		
nr upr. 115/99		