



Oznaczenia:

- przewody zasilające i powrtne instalacji c.o.
- numer pionu instalacji c.o.
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
- grzejnik stalowy, płytowy, higieniczny, zasilany od dołu wyposażony we wkładkę zaworową i zestaw podłączeniowy umożliwiającym odcięcie grzejnika oraz spust wody wysokość grzejnika 600 mm, długość: 720 mm
- grzejnik łazienkowy, zasilany od dołu wyposażyc w zawory grzejnikowe zasilający i porotny wysokość grzejnika 1100 mm, długość: 600 mm
- zawór termostatyczny grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną
- zawór powrotny z możliwością spustu wody

REWIZJA NR 1 Z DNIA 28.01.2020 R.



mgr inż. MIROSLAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Holdunowska 57 43-143 Łędziny tel./ fax. 664 227 123

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA
PRACOWNIĘ DIAGNOSTYCZNĄ GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII ORAZ
ODDZIAŁ OKULISTYKI DLA DOROSŁYCH

Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:	SKALA:	NR RYSUNKU:
	1:100	IS-09
GŁÓWNY PROJEKTANT (inst. sanitarny): mgr inż. Anna KACZMAREK-WYPYCH nr upr. SLK/4775/PWOS/13	DATA:	PODPIS:
	11.2019	
SPRAWDZAJĄCY (inst. sanitarny): mgr inż. Mariusz BUGAJSKI nr upr. 115/99		PODPIS: