

LEGENDA

instalacja klimatyzacji VRF

średnice rurociągów freonowych gaz/ciecz

trójnik instalacji klimatyzacji

jednostka wewnętrzna kasetonowa

mgr inż. MIROSLAW SZYNDLAR
kom. 899 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Holdunowska 57 43-143 Łędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYCZNĄ GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAŁ OKULISTYKI DLA DOROSŁYCH

Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:

INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT I PIĘTRA

SKALA:

1:100

DATA:

12.2019

NR RYSUNKU:

IS-08

GŁÓWNY PROJEKTANT (zł. stanowisko):

mgr inż. Anna KACZMAREK-WYPYCH
nr upr. SLK/4775/PWOS/13

SPRAWDZAJĄCY (zł. stanowisko):


mgr inż. Mariusz BUGAJSKI
nr upr. 115/99

schemat orurowania

ODU:12,49/8,38 kW IDU Total:12,49/7,99/8,37 kW
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
ODU11

SYMBOL	MODEL
B1	FQZHN-01D
B2	FQZHN-01D

SYMBOL	LIQUID	GAS	LENGTH
P1	9.53	15.9	3.0m
P2	9.53	15.9	3.0m
P3	6.35	12.7	3.0m
P4	9.53	15.9	3.0m
P5	6.35	12.7	3.0m



TC-3.51 kW/SC-2.38 kW/HC-2.34 kW ROOM1 0,00/0,0%/0,00/0,0%/0,00/0,0%
TC-5.46 kW/SC-3.31 kW/HC-3.69 kW ROOM1 0,00/0,0%/0,00/0,0%/0,00/0,0%
TC-3.51 kW/SC-2.38 kW/HC-2.34 kW ROOM1 0,00/0,0%/0,00/0,0%/0,00/0,0%